



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА**

679150, п. Смидович,
пер. Партизанский, 1а
тел./факс: 2-24-49

E-mail: prok-smid@mail.ru

29.06.2020 № 7-45-2020

Директору МБОУ ДО «Детская
музыкальная школа п. Николаевка»

Сиденкову Д.Ю.

ул. Лазо, д. 23,
п. Николаевка, ЕАО

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Смидовичского района во исполнение требований п. 3.4, п. 6.3 Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», а также во исполнение требований Приказа прокурора Еврейской автономной области от 14.03.2018 № 28 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов» проведены проверочные мероприятия об исполнении требований законодательства об образовании, в том числе в части защиты прав инвалидов, несовершеннолетних с ограничениями в деятельности МБОУ ДО «Детская музыкальная школа п. Николаевка», в результате которой установлено следующее.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности является обеспечение инвалидов условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

Согласно ч. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», распространяющегося на все этапы жизненного цикла зданий, предусмотрено, что доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Пунктами. 3, 4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере

АГ № 000019

образования, должно обеспечиваться:

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги;
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Требования к обеспечению входа и передвижения инвалида в помещении содержатся в Своде правил «СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,

Указанные требования утверждены приказом Минрегиона Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр.

В соответствии с п. 6.2.3 Свода правил 59.13330.2016 участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные должны быть: на расстоянии 0,3 м. от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна если дверь открывается по навстречу движению, непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери, на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).

В соответствии с п. 6.5.9 Свода правил 59.13330.2016 информационные тактильные таблички для людей с нарушениями зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» организации, независимо от их организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, обеспечивают возможность самостоятельного передвижения по территории и на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Пункт 8.1.6 свода правил «СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» предусматривает наличие при входах в здания социального назначения наличие информационной тактильной мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях в здании, и наличие тактильно-контрастных указателей на основных путях движения.

Действие данных правил распространяется, в том числе на уже существующие объекты, которые приспособляются для нужд инвалидов и маломобильных групп населения.

В ходе проверки установлено, что приведенные выше положения законодательных и нормативно-правовых актов МБОУ ДО «Детская музыкальная школа п. Николаевка» не соблюдаются.

Проверочными мероприятиями установлено, что при входе в образовательное учреждение отсутствует информационное табло (тактильная табличка) выполненная с применением рельефно-точечного шрифта Брайля с наименованием учреждения, местом его нахождения и графиком работы, также при входе в здание отсутствует информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании образовательного учреждения.

Кроме того, проверкой установлено отсутствие в учреждении направляющих тактильно - контрастных указателей на основных путях движения.

Выявленные в ходе проверки нарушения федерального законодательства влекут ущемление прав неопределенного круга лиц с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних на доступ в образовательное учреждение, что является недопустимым.

Причиной указанных нарушений закона является ненадлежащее исполнение отдельными работниками МБОУ ДО «Детская музыкальная школа п. Николаевка» своих обязанностей, а условием – ненадлежащий контроль со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях закона.

ТРЕБУЮ:

2. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

3. Принять меры, направленные на устранение нарушений прав неопределенного круга лиц с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних на доступ в образовательное учреждение, а именно – принять меры к размещению на входе в образовательное учреждение информационного табло (тактильной таблички) выполненного с применением рельефно-точечного шрифта Брайля с наименованием учреждения, местом его нахождения и графиком работы, кроме того принять меры к размещению информационной тактильной мнемосхемы отображающей информацию о помещениях в здании образовательного учреждения, также принять меры к установке направляющих тактильно - контрастных указателей на основных путях движения в образовательном учреждении.

4. О месте и времени рассмотрения представления своевременно сообщить в прокуратуру Смидовичского района ЕАО.

5. Представление подлежит обязательному рассмотрению.

6. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок – один месяц, с приложением копии приказа (распоряжения) о применении дисциплинарного взыскания.

Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса

А.Т. Седракан



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Сиденков Денис Юрьевич

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022